

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO USAZENÍ UK STANIC



UK STANICE

Usazení stanic viz. obrázek a tabulka. Neurčí-li výkres tvaru jinak. Zemní práce a výkopy v zemině nesoudržné provádět podle ČSN 73 1001.

ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ SPÁRY

$R_d \text{ min. } 250 \text{ kPa}$

KAMENIVO ZHUTNĚNO NA $E_{def} = 20 \text{ MPa}$



* odrenážovat základovou spáru při výskytu soudržných zemin.

UK	1250-25	1250-34	1250-36	1700-15	1700-23	1700-28	2536	2542
L1	3500 mm	4400 mm	4600 mm	2580 mm	3300 mm	3800 mm	4600 mm	5200 mm
L2	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2900 mm	2900 mm	2900 mm	3500 mm	3500 mm
L3	660 mm	660 mm	660 mm	750 mm	750 mm	750 mm	880 mm	880 mm
UK	2548	2817	3024	3036	3048	3119	T97	T97D
L1	5800 mm	3800 mm	4000 mm	4600 mm	5800 mm	4100 mm	3500 mm	5200 mm
L2	3500 mm	2700 mm	3400 mm	4000 mm	4000 mm	2900 mm	3300 mm	3300 mm
L3	880 mm	750 mm	880 mm	880 mm	880 mm	700 mm	1020 mm	1020 mm