

LEGENDA :


- 1.1



VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA KUCHYNĚ  
S REKUPERAČÍ VZDUCHU A S EL. OHŘEVEM VZDUCHU  
PRÍVOD  
MNOŽSTVÍ VZDUCHU 6500m3/h  
DISPOZIČNÍ TLAK 450 Pa  
TOPNÝ VÝKON 3.3 kW  
NAPĚTÍ 400V  
PŘÍKON 3.3kW  
ODVOD  
MNOŽSTVÍ VZDUCHU 5000m3/h  
DISPOZIČNÍ TLAK 450 Pa  
NAPĚTÍ 400V  
PŘÍKON 3.3kW  
AKUST. TLAK 58 dB(A) V 3.0 m  
ÚČINNOST REKUPERAČE 98.1%  
ROZMĚRY ( V-S-D) 1800/2800/1295  
HMOTNOST 711 kg  
OVLÁDÁNÍ - AUTOMATICKY
- 2.1

VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA POKOJE  
S REKUPERAČÍ VZDUCHU A S EL. OHŘEVEM VZDUCHU  
ATREA DUPLEX 3500 MULTI ECO V  
PRÍVOD  
MNOŽSTVÍ VZDUCHU 2990m3/h  
DISPOZIČNÍ TLAK 400 Pa  
TOPNÝ VÝKON 0.8 kW  
NAPĚTÍ 400V  
PŘÍKON 2.5kW  
ODVOD  
MNOŽSTVÍ VZDUCHU 2990m3/h  
DISPOZIČNÍ TLAK 400 Pa  
NAPĚTÍ 400V  
PŘÍKON 2.5kW  
AKUST. TLAK 55 dB(A) V 3.0 m  
ÚČINNOST REKUPERAČE 88.4%  
ROZMĚRY ( V-S-D) 1800/2800/775  
HMOTNOST 467 kg  
OVLÁDÁNÍ - AUTOMATICKY

- TLUMIČ HLUKU
- ZPĚTNÁ KLAPKA
- REGULAČNÍ KLAPKA
- POŽÁRNÍ KLAPKA S EL. POHONEM
- ODVODNÍ POTRUBÍ - HRANATÉ
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - HRANATÉ

- PÁTERŇÍ ROZVODY PRO BUDOU Z PEVNÉHO HRANATÉHO POTRUBÍ
- PŘÍVODNÍ A ODVODNÍ POTRUBÍ PRO VÝUSTKY BUDE PŘEVEDENO Z OHEBNÉHO ZVUKOVÉ A TEPELNĚ ZAIZOLOVANÉHO POTRUBÍ
- VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU VEDENY V PODHLEDU



OBJEDNATEL:		 STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5 40538 DĚČÍN 4	
ZHOTOVITEL:		 ATELIER SCHMIDT PETR A PAVEL SCHMIDTOVÉ CHEBNÁ 924/26, 405 02 DĚČÍN 6 TEL.: 737 262 172, 774 260 565	
ZPRACOVÁNÍ PD - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN - KŘEŠICE			
PROFESE	NAZEV VÝKRESU	ZAK.Č.	ČÍSLO VÝKRESU
VZT	PŮDORYS SUTERÉNU	DATUM	04/2020
		STUPEŇ DOK.	DPS
		MĚŘÍTKO	1:50