



PŮDORYS - schéma



ŘEZ - schéma




LEGENDA:

- 1 - hrdlo přítokového potrubí DN 100
- 2 - usměrňovací komora
- 3 - odlučovací prostor
- 4 - kalový prostor
- 5 - kalová přepážka




- 7 - norná stěna
- 8 - odtoková komora
- 9 - odtokové potrubí DN 100 (PP 110)
- 11 - alternativní umístění přítok. a odtok. potrubí

*Pozn.: Odlučovač je možno vyrobit i v zrcadlovém provedení

OSAZENÍ OTP-4



- a podkladní beton
- b zhutněný zásyp betonem s nízkým obsahem cementu
- c nadbetonování nebo vyzdění betonovými tvarovkami (KB bloky)



OBJEDNATEL:



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5
40538 DĚČÍN 4

ZHOTOVITEL:



ATELIER SCHMIDT
PETR A PAVEL SCHMIDTOVÉ

CIHELNÁ 924/26, 405 02 DĚČÍN 6
TEL.: 737 262 172, 774 260 565

ING. PAVEL SCHMIDT
AUTORIZOVANÝ INŽENÝR ČKAIT

PETR SCHMIDT
AUTORIZOVANÝ TECHNIK ČKAIT

ING. DANIEL FLORIÁN

PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI

TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2

TEL. : 723 373 167

E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz

ZPRACOVÁNÍ PD - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN - KŘEŠICE

PROFESE

ZTI

NÁZEV VÝKRESU

ODLUČOVAČ TUKU

ZAK.Č.

1802/4

DATUM

04/2020

STUPEŇ DOK.

DPS

MĚŘITKO

—

ČÍSLO VÝKRESU

ZT 15