



LEGENDA

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C

POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C

POTRUBÍ CIRKULACE 50°C
- 1

NEPŘÍMO OHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK TV  
S EL. TOPNOU VLOŽKOU  
např. SMART 600  
OBJEM TV 445L  
VÝKON UT 88 kW  
EL. PŘÍKON 6 kW  
NAPĚTÍ 400V

2

EXPANZNÍ NÁDOBA S VAKEM  
např. REFLEX DD 25/10  
OBJEM 25 L

3

CIRKULAČNÍ ČERPADLO  
např. STAR Z25/6 230V

|   |   |         |
|---|---|---------|
| OBJEDNATEL:<br><br>STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN<br>MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5<br>40538 DĚČÍN 4  | ING. DANIEL FLORIÁN<br>PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI<br>TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2<br>TEL.: 723 373 167<br>E-MAIL: daniel.florian@volny.cz |         |
|   | ZAK.Č.  | 1802/4  |
| ZHOTOVITEL:<br><br>ATELIER SCHMIDT<br>PETR A PAVEL SCHMIDTOVÉ<br>CHEJNÁ 924/26, 405 02 DĚČÍN 6<br>TEL.: 737 262 172, 774 260 565 | ING. PAVEL SCHMIDT<br>AUTORIZOVANÝ INŽENÝR ČKAIT<br>PĚTR SCHMIDT<br>AUTORIZOVANÝ TECHNIK ČKAIT  |         |
|   | DATUM   | 04/2020 |
| PROFESE<br>ZTI  | STUPEŇ DOK.   | DPS     |
|   | MEŘITKO   | –       |
| ZPRACOVÁNÍ PD - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN - KŘEŠICE  |   |         |
| NÁZEV VÝKRESU<br>SCHEMA ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TV   |   |         |
| ZT 06   |   |         |