

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI
101	CHODBA 1
102	CHODBA – POŽ.DĚLÍCÍ PROSTOR 1
103	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ
104	ÚNIKOVÉ PROVOZNÍ SCHODIŠTĚ
105	VÝTAH 1
106	VÝTAH 2
107	CHODBA 2
108	CHODBA – POŽ.DĚLÍCÍ PROSTOR 2
109	CHODBA – POŽ.DĚLÍCÍ PROSTOR 3
110	VENKOVNÍ POŽ.DĚLÍCÍ PROSTOR 4
111	VENKOVNÍ POŽÁRNÍ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ
120	1–LŮŽKOVÝ POKOJ (01/01)
121	DITTO (02/02)
122	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ
123	1–LŮŽKOVÝ POKOJ (03/03)
124	DITTO (04/04)
125	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ
126	1–LŮŽKOVÝ POKOJ (05/05)
127	2–LŮŽKOVÝ POKOJ (06/07)
128	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ
129	2–LŮŽKOVÝ POKOJ (07/09)
130	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ
131	JÍDELNA/ČAJ.KUCHYŇKA (8 OS.) – POKOJE Č.120/121/134/136
132	DITTO – POKOJE Č.123–129
133	MÍSTNOST S PRAČKOU
134	2–LŮŽKOVÝ POKOJ (08/11)
135	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ
136	2–LŮŽKOVÝ POKOJ (09/13)
137	DITTO (10/15)
138	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ
139	2–LŮŽKOVÝ POKOJ (11/17)
140	DITTO (12/19)
141	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ
142	2–LŮŽKOVÝ POKOJ (13/21)
143	JÍDELNA/ČAJ.KUCHYŇKA (8 OS.) – POKOJE Č.139–142
150	K1 – VEDOUCÍ PŘÍMÉ PÉČE
151	PŘÍRUČNÍ SKLAD
152	BEZBARIÉROVÁ KOUPELNA (S ASISTENCÍ)
153	PERSONÁL – PŘÍMÁ PÉČE
154	WC – PERSONÁL
155	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
156	PŘÍRUČNÍ SKLAD – ČISTÝ MATERIÁL
157	PŘÍRUČNÍ SKLAD – ODPADY
158	PŘÍRUČNÍ SKLAD – PŘÍMÁ PÉČE
159	DENNÍ MÍST. – PŘÍMÁ PÉČE/ÚKLID
160	VENKOVNÍ TERASA
161	PAVLAČ/BALKONY 1
162	PAVLAČ/BALKONY 2

LEGENDA ZNAČEK–silnoproud:

- XC 3x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve vícenás. rámečku s přep. ochranou
- XC 2x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve vícenás. rámečku s přep. ochranou
- XC 1x zásuvka jednonásobná ~230V/16A s přep. ochranou
- XC zásuvka jednonásobná ~230V/16A v jednorámečku
- XC 2x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve dvojrámečku
- XC 3x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve vícenás. rámečku
- zásuvka 1f s krytím IP44
- zásuvka pětipólová ~400V/16A (krytí IP44)
- vývod 1f dle popisu (volný konec min. 2m)
- vývod 3f dle popisu (volný konec min. 2m)
- stolní zásuvkový box, 3x 230V/16A, 2x RJ45
- SAxx vypínač 3P, IP65
- vývod ukončen v krabici na zdi se svorkovnicí
- TS,CS tlačítko TS (TOTAL STOP), CS (CENTRAL STOP)
- CHÚC tlačítko větrání chráněné únikové cesty
- rozvaděč hlavní (RH), patrový (RS)
- RACK – RDAT (datový rozv.), RSTA (rozvodnice TV). RPS (ústředna přívolávacího systému)
- PE podružná uzemňovací svorka objektu
- společná kabelová trasa – více kabelů v trase, včetně rozbočovacích krabic
- kabelová trasa – zásuvkové rozvody – jeden kabel v trase

LEGENDA ZNAČEK – SLABOPROUD:

- DT zásuvka jednonásobná datová 1xRJ45 cat.6
- DT zásuvka dvojnásobná datová 2xRJ45 cat.6
- TV zásuvka televizní

POZNÁMKY:

ZÁSUVKY POD POSTELÍ JSOU UMÍSTĚNY VE VÝŠCE 30CM

ZÁSUVKY U NOČNÍHO STOLKU JSOU UMÍSTNĚNY VE VÝŠCE 110CM

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz,400/230V TN–C–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3

ZAPNUTO
Poinť 74/23, 405 02 Děčín XXII – Václavov
773 918 902, pavel.bohunek@gmail.com

Vypracoval:	Mojmír Tobrman		BricsCAD V19
Kontroloval:	Bc. Pavel Bohuněk	ČKAIT 0402248	Formát: Výkres 15xA4
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 40538 DĚČÍN 4		Stupeň: DPS
			Datum: 02/2020
Akce:	DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN – KŘEŠICE		Měřítko: 1:50
			Zak.č.: P20007
Objekt:	SO 01 – BUDOVA DZR		Výkres č.:
Část:	D.1.4.3.a – Silnoproudá elektroinstalace		D.1.4.3.a.20
Název:	Zásuvkové okruhy 1.patro		