

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI
201	CHODBA 1
202	CHODBA – POŽ.DĚLÍCÍ PROSTOR 1
203	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ
204	ÚNIKOVÉ PROVOZNÍ SCHODIŠTĚ
205	VÝTAH 1
206	VÝTAH 2
207	CHODBA 2
208	CHODBA – POŽ.DĚLÍCÍ PROSTOR 2
209	CHODBA – POŽ.DĚLÍCÍ PROSTOR 3
210	VENKOVNÍ POŽ.DĚLÍCÍ PROSTOR 4
211	VENKOVNÍ POŽÁRNÍ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ
220	1–LŮŽKOVÝ POKOJ (14/22)
221	DTTO (15/23)
222	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ
223	1–LŮŽKOVÝ POKOJ (16/24)
224	DTTO (17/25)
225	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ
226	1–LŮŽKOVÝ POKOJ (18/26)
227	2–LŮŽKOVÝ POKOJ (19/28)
228	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ
229	2–LŮŽKOVÝ POKOJ (20/30)
230	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ
231	JÍDELNA/ČAJ.KUCHYŇKA (8 OS.) – POKOJE Č.220/221/234/236
232	DTTO – POKOJE Č.223–229
233	MÍSTNOST S PRAČKOU
234	2–LŮŽKOVÝ POKOJ (21/32)
235	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ
236	2–LŮŽKOVÝ POKOJ (22/34)
237	DTTO (23/36)
238	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ
239	2–LŮŽKOVÝ POKOJ (24/38)
240	DTTO (25/40)
241	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ
242	2–LŮŽKOVÝ POKOJ (26/42)
243	JÍDELNA/ČAJ.KUCHYŇKA (8 OS.) – POKOJE Č.237–242
250	FYZIOTERAPIE
251	BEZBARIÉROVÁ KOUPELNA (S ASISTENCÍ)
252	PERSONÁL – PŘÍMÁ PÉČE
253	WC – PERSONÁL
254	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
255	PŘÍRUČNÍ SKLAD – ČISTÝ MATERIÁL
256	PŘÍRUČNÍ SKLAD – ODPADY
257	PŘÍR.SKLAD – BEZBARIÉR.A KOMP.POMŮCKY
258	DENNÍ MÍST. – PŘÍMÁ PÉČE / ÚKLID
259	VENKOVNÍ TERASA
260	PAVLAČ/BALKONY 1
261	PAVLAČ/BALKONY 2

LEGENDA ZNAČEK–silnoproud:

- vypínač jednopólový — řazení 1
- vypínač sériový — řazení 5
- přepínač střídavý — řazení 6
- přepínač střídavý dvojitý — řazení 6+6
- vypínač jednopólový — řazení 1 IP44
- vypínač sériový — řazení 5 IP44
- přepínač střídavý — řazení 6 IP44
- snímač pohybu pro osvětlení (krytí IP44)
- vývod 1f dle popisu (volný konec min. 2m)
- rozvaděč hlavní (RH), patrový (RS)
- krabicová rozvodka
- společná kabelová trasa – více kabelů v trase, včetně rozbočovacích krabic
- kabelová trasa – světelné rozvody – jeden kabel v trase, pod omítkou

ZNAČENÍ:

ZNAČENÍ SVÍTIDEL

1 A 1 a
- Část přepínače (a,b)
- Číslo spínače
- Typ svítidla
- Číslo okruhu

ZNAČENÍ SPÍNAČŮ

1/1 a
- Část přepínače (a,b)
- Číslo spínače
- Číslo okruhu

Poznámka:

Nouzová svítidla, svítidla s piktogramy a svítidla s integrovaným nouzovým zdrojem budou zapojeny do nejbližší krabicové rozvodnice na stejném okruhu trasy nejsou zakresleny

LEGENDA SVÍTIDEL:

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje	Počet
A	VML 128/4 AP1 R O	VML 128/4 AP1 R O	1 x LED, 25,4W, 2761lm, Ra86, 3931K	12
B	NAOS SQUARE 5200/840	kovové interiérové LED svítidlo na zavěšení, přisazení ke stropu a vestavné do rastru 600x600	1 x LEDLine, 35W, 4280lm, Ra85, 4000K	6
C	ZCLED3G32Q840/ZK-SVL_MIKRO-C	Classic 32W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort ZK	1 x 4x05H40SG@30V SG, 32W, 3127lm, Ra80, 4000K	18
D	ZCLED3G25Q840/FLAT325-SVL-OPAL	Small 25W/840 Opal Flat 325	1 x 1x05H40@700mA/30V SG, 25W, 2190lm, Ra80, 4000K	9
E	LIBRA_2 LED-1L33B07NU3_233_SV 4000	LIBRA 2, 1 x LED modul L33B07, 36W, 420x420mm, sklo triplex opál mat	1 x LED, 36W, 5070lm, Ra80, 4000K	38
F	LIBRA_2 LED-1L33C10NU3_233_SV1 3000	LIBRA 2, 1 x LED modul L33C10, 28W, 420x420mm, sklo triplex opál mat	1 x LED, 28W, 3690lm, Ra80, 3000K	14
G	EDNA_5 LED-1L16B07K88_028_SV/K 4000	EDNA 5, 1 x LED modul L16B07, 36W, d-490mm, sklo triplex opál mat	1 x LED, 36W, 5070lm, Ra80, 4000K	3
H	EDNA_5 LED-1L16B07K88_028 SV/K 3000	EDNA 5, 1 x LED modul L16B07, 36W, d-490mm, sklo triplex opál mat	1 x LED, 36W, 4850lm, Ra80, 3000K	21
J	ZCKPLED120L830/D SL	wings Křídlo přisazené 1540mm	1 x 20x 8i2/30V A1T6S4, 120W, 5400lm, Ra80, 3000K	29
K	33449K3SA BEGA	33449K3SA BEGA	1 x LED 8,2W, 10W, 420lm, Ra80, 3000K	16
L	N510cLCI128A3 SV/1	N510.1x28W (LEDplate 24W), opal acryl 0,5m	1 x LED plate NL231A-24W/840, 28W, 4270lm, Ra80, 4000K	2
L No	N510cLCI128A3 SV/1 + No1h	N510.1x28W (LEDplate 24W), opal acryl 0,5m	1 x LED plate NL231A-24W/840, 28W, 4270lm, Ra80, 4000K	3
M	LINEA SQUARE 3600/840	LED interiérové čtvercové, stropní přisazené	1 x LED, 27W, 2890lm, Ra85, 4000K	6
M No	LINEA SQUARE 3600/840 + No1h	LED interiérové čtvercové, stropní přisazené	1 x LED, 27W, 2890lm, Ra85, 4000K	3
No B	LOVATO II NC 103 NM1h	Nouzové svítidlo LOVATO II, přisazené, optika pro osvětlení trasy, nouzový provoz SE	1 x LED, 3W, 330lm, Ra85, 4000K	7
No Exit 1	TYL SVL LED AC 2WM1h stropní	LED, SA, nouzové svítidlo pro netrvalé s nezávislým zdrojem 1h.	1 x LED, 2W, 150lm, Ra85, 4000K	20

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz,400/230V TN–C–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3

ZAPNUTO

Pavel 74/23, 405 02 Děčín XXI – Václavov
773 918 902, pavel.bohunek@gmail.com

Vypracoval:	Mojmír Tobrman		BricsCAD V19
Kontroloval:	Bc. Pavel Bohuněk	ČKAIT 0402248	Formát: Výkres A2
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 40538 DĚČÍN 4		Stupeň: DPS
			Datum: 02/2020
Akce:	DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN – KŘEŠICE		Měřítko: 1:50
			Zak.č.: P20007
Objekt:	SO 01 – BUDOVA DZR		Výkres č.:
Část:	D.1.4.3.a – Silnoproudá elektroinstalace		D.1.4.3.a.17
Název:	Světelné okruhy 2.patro		