



LEGENDA

- 12.1 VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - NA STŘEŠE
VÝKON CHLAZENÍ 4kW
VÝKON VYTÁPĚNÍ 4,4 kW
PŘÍKON 0,93 kW
NAPĚTÍ 230V
VZDUCHOVÝ VÝKON 1863 m3/h
AKUSTICKÝ TLAK 45/46(A) v 1m
ESEER 4,82

OBJEDNATEL:	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5 40538 DĚČÍN 4		ING. DANIEL FLORIÁN PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL.: 723 373 167 E - MAIL : daniel.florian@volny.cz	
	ZHOTOVITEL:	ATELIER SCHMIDT PETR A PAVEL SCHMIDTOVÉ CHELNÁ 924/26, 405 02 DĚČÍN 6 TEL.: 737 262 172, 774 260 565	ING. PAVEL SCHMIDT AUTORIZOVANÝ INŽENÝR ČKAIT	
ZPRACOVÁNÍ PD - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN - KŘEŠICE				
PROFESE VZT	NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS STŘECHY	ZAK.Č. 1802/4		
		ČÍSLO VÝKRESU 04/2020		
		STUPEŇ DOK.	DPS	VZT 05
		MĚŘÍTKO 1:200		