LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M2]	S.V. STROP/ PODHL.	ÚPRAVY POVRCHŮ PODL.	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
101	CHODBA 1	57,55	2630/ –	P.1.3	VÁPENOSADR. OMÍTKA	ŠTUK.OM.	
102	CHODBA – POŽ.DĚLICÍ PROSTOR 1	12,15	DTTO	DTTO	DTTO	DTTO	
103	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	33,30	2730/ –	P.5/P.3.2	DTTO	DTTO	
104	ÚNIKOVÉ PROVOZNÍ SCHODIŠTĚ	21,90	DTTO	DTTO	ŠTUK.OM.	DTTO	
105	VÝTAH 1	5,30	–	–	DTTO	–	
106	VÝTAH 2	5,60	–	–	DTTO	–	
107	CHODBA 2	53,10	2630/ –	P.1.3	VÁPENOSADR. OMÍTKA	ŠTUK.OM.	
108	CHODBA – POŽ.DĚLICÍ PROSTOR 2	16,25	DTTO	DTTO	DTTO	SDK–PODHL.	
109	CHODBA – POŽ.DĚLICÍ PROSTOR 3	14,70	2730/ –	DTTO	DTTO	ŠTUK.OM.	
110	VENKOVNÍ POŽ.DĚLICÍ PROSTOR 4	14,75	2730/ –	P.8.4	VENKOVNÍ MINERÁLNÍ OM.	OCEL.NOS.KCE POKROČILÉ	
111	VENKOVNÍ POŽÁRNÍ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	14,85	–	P.8.2	DTTO	–	
120	1–LŮŽKOVÝ POKOJ (01/01)	19,15	2630/ – 2630/2300	P.3	VÁPENOSADR. OMÍTKA	ŠTUK.OMÍTKA/ SDK–PODHLEŽ	
121	DTTO (02/02)	19,15	DTTO	DTTO	DTTO	DTTO	
122	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	7,40	2630/2300	P.4.2	KER.OBKL.	SDK–PODHL.	KER.OBKL.NA S.V.MÍSTNOSTI PROTISKL.POVRCH = R10
123	1–LŮŽKOVÝ POKOJ (03/03)	19,15	2630/ – 2630/2300	P.3	VÁPENOSADR. OMÍTKA	ŠTUK.OMÍTKA/ SDK–PODHLEŽ	
124	DTTO (04/04)	19,15	DTTO	DTTO	DTTO	DTTO	
125	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	7,40	2630/2300	P.4.2	KER.OBKL.	SDK–PODHL.	DTTO
126	1–LŮŽKOVÝ POKOJ (05/05)	19,15	2630/ – 2630/2300	P.3	VÁPENOSADR. OMÍTKA	ŠTUK.OMÍTKA/ SDK–PODHLEŽ	
127	2–LŮŽKOVÝ POKOJ (06/07)	27,55	DTTO	DTTO	DTTO	DTTO	
128	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	8,05	2630/2300	P.4.2	KER.OBKL.	SDK–PODHL.	DTTO
129	2–LŮŽKOVÝ POKOJ (07/09)	27,18	2630/ – 2630/2300	P.3	VÁPENOSADR. OMÍTKA	ŠTUK.OMÍTKA/ SDK–PODHLEŽ	
130	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	7,65	2630/2300	P.4.2	KER.OBKL.	SDK–PODHL.	DTTO
131	JÍDELNA/ČAJ.KUCHYŇKA (8 OS.) – POKOJE Č.120/121/134/136	26,60	2630/ –	P.3	VÁPENOSADR. OMÍTKA	ŠTUK.OM.	
132	DTTO – POKOJE Č.123–129	22,55	DTTO	DTTO	DTTO	DTTO	
133	MÍSTNOST S PRAČKOU	9,05	DTTO	DTTO	DTTO	DTTO	
134	2–LŮŽKOVÝ POKOJ (08/11)	26,95	2630/ – 2630/2300	DTTO	DTTO	ŠTUK.OMÍTKA/ SDK–PODHLEŽ	
135	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	8,55	2630/2300	P.4.2	KER.OBKL.	SDK–PODHL.	DTTO
136	2–LŮŽKOVÝ POKOJ (09/13)	26,90	2630/ – 2630/2300	P.3	VÁPENOSADR. OMÍTKA	ŠTUK.OMÍTKA/ SDK–PODHLEŽ	
137	DTTO (10/15)	26,90	DTTO	DTTO	DTTO	DTTO	
138	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	8,55	2630/2300	P.4.2	KER.OBKL.	SDK–PODHL.	DTTO
139	2–LŮŽKOVÝ POKOJ (11/17)	26,90	2630/ – 2630/2300	P.3	VÁPENOSADR. OMÍTKA	ŠTUK.OMÍTKA/ SDK–PODHLEŽ	
140	DTTO (12/19)	26,90	DTTO	DTTO	DTTO	DTTO	
141	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	8,55	2630/2300	P.4.2	KER.OBKL.	SDK–PODHL.	DTTO
142	2–LŮŽKOVÝ POKOJ (13/21)	26,90	2630/ – 2630/2300	P.3	VÁPENOSADR. OMÍTKA	ŠTUK.OMÍTKA/ SDK–PODHLEŽ	
143	JÍDELNA/ČAJ.KUCHYŇKA (8 OS.) – POKOJE Č.139–142	32,20	2630/ –	DTTO	DTTO	ŠTUK.OM.	
150	K1 – VEDOUCÍ PŘÍMÉ PÉČE	10,05	2630/ –	P.1.2	DTTO	DTTO	
151	PŘÍRUČNÍ SKLAD	5,65	DTTO	DTTO	DTTO	SDK–PODHL.	
152	BEZBARIÉROVÁ KOUPELNA (S ASISTENCÍ)	20,35	DTTO	P.4.2	KER.OBKL.	DTTO	DTTO
153	PERSONÁL – PŘÍMÁ PÉČE	8,95	DTTO	P.1.2	VÁPENOSADR. OMÍTKA	ŠTUK.OM.	
154	WC – PERSONÁL	1,60	DTTO	P.1.3	KER.OBKL.	SDK–PODHL.	KER.OBKL.NA SV.VÝŠKU MÍSTNOSTI
155	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,00	DTTO	P.1.1	KER.OBKL.	ŠTUK.OM.	DTTO
156	PŘÍRUČNÍ SKLAD – ČISTÝ MATERIÁL	4,45	DTTO	DTTO	ŠTUK.OM.	DTTO	
157	PŘÍRUČNÍ SKLAD – ODPADY	4,85	DTTO	DTTO	DTTO	DTTO	DTTO
158	PŘÍRUČNÍ SKLAD – PŘÍMÁ PÉČE	4,75	DTTO	DTTO	DTTO	DTTO	
159	DENNÍ MÍST. – PŘÍMÁ PÉČE/ÚKLID	7,20	DTTO	P.1.2	VÁPENOSADR. OMÍTKA	DTTO	
160	VENKOVNÍ TERASA	45,25	–	P.9	VENKOVNÍ MINERÁLNÍ OM.	–	
161	PAVLAČ/BALKONY 1	29,65	2830/ –	P.8.3	DTTO	OCEL.NOS.KCE BALKONŮ	
162	PAVLAČ/BALKONY 2	40,00	DTTO	DTTO	DTTO	DTTO	

LEGENDA

8.1 PODSTROPNÍ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU
ø200
PRŮTOK 485m3/h
TLAK 250 Pa
PŘÍKON 132W
NAPĚTÍ 230V
AKUSTICKÝ TLAK 3m 52 dB(A)
OVLÁDÁNÍ - OD ČIDLA POHYBU A S DOBĚHEM

- TLUMIČ HLUKU
- ZPĚTNÁ KLAPKA
- REGULAČNÍ KLAPKA
- POŽÁRNÍ KLAPKA S EL. POHONEM
- ODVODNÍ POTRUBÍ - HRANATÉ
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - HRANATÉ
- ODVODNÍ POTRUBÍ - KRUHOVÉ
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - KRUHOVÉ

- PÁTEŘNÍ ROZVODY PRO BUDOU Z PEVNÉHO HRANATÉHO POTRUBÍ
- PŘÍVODNÍ A ODVODNÍ POTRUBÍ PRO VÝUSTKY BUDE PROVEDENO Z PEVNÉHO KRUHOVÉHO POTRUBÍ.
- VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU VEDENY V PODHLEDU
- NA VŠECH DVEŘÍCH DO NUCENĚ VĚTRANÝCH PROSTORŮ BUDOU UMÍSTĚNY DVEŘNÍ MŘÍŽKY

OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 40338 DĚČÍN 4

ZHOTOVITEL: ATELIER SCHMIDT, PETR A PAVEL SCHMIDTOVÉ, CIHELNÁ 924/26, 405 02 DĚČÍN 6, TEL.: 737 262 172, 774 260 565
ING. PAVEL SCHMIDT, AUTORIZOVANÝ INŽENÝR ČKAIT
PETR SCHMIDT, AUTORIZOVANÝ TECHNIK ČKAIT

ING. DANIEL FLORIÁN, PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI, TYLOVA 731/2, 400 02 ÚSTÍ NAD LABEM 2, TEL.: 723 373 167, E-MAIL: daniel.florian@volny.cz

ZPRACOVÁNÍ PD - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN - KŘEŠICE

PROFESE: VZT
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.PATRA
ZAK.Č.: 1802/4
DATUM: 04/2020
STUPEŇ DOK.: DPS
MĚŘÍTKO: 1:50
ČÍSLO VÝKRESU: VZT 03