



LEGENDA ZNAČEK–silnoproud:

- XC 2x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve vícenás. rámečku s přep. ochranou  
XC zásuvka jednonásobná ~230V/16A v jednorámečku  
vývod 1f dle popisu (volný konec min. 2m)  
vývod 3f dle popisu (volný konec min. 2m)  
RH hlavní rozvaděč objektu  
RC rozvaděč kompenzace  
RPO rozvaděč pro napájení požární bezpečnostního zařízení  
MET hlavní uzemňovací svorka objektu  
společná kabelová trasa – více kabelů v trase, včetně rozbočovacích krabic  
kabelová trasa – zásuvkové rozvody – jeden kabel v trase

LEGENDA ZNAČEK – SLABOPROUD:

- DT zásuvka dvojnásobná datová 2xRJ45 cat.6

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI
0104	ÚNIKOVÉ PROVOZNÍ SCHODIŠTĚ
0106	VÝTAH 2
0107	CHODBA
0108	SKLAD KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
0109	SKLAD ČISTIČÍCH A DEZINF.PROSTŘEDKŮ
0110	TECHNOLOGIE (ÚT/VZT/ZTI)
0111	MÍSTNOST UPS (PRO EVAKUAČNÍ VÝTAH V1)

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz,400/230V TN–C–S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM  
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3

<b>ZAPNUTO</b>			Polní 74/23, 405 02 Děčín XXII – Václavov 773 918 902, pavel.bohunek@gmail.com
Vypracoval:	Mojmír Tobrman	BricsCAD V19	
Kontroloval:	Bc. Pavel Bohunek	ČKAIT 0402248	Formát: Výkres 3xA4
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 40538 DĚČÍN 4	Stupeň: DPS	Datum: 02/2020
Akce:	DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN – KŘEŠICE	Měřítko: 1:50	Zak.č.: P20007
Objekt:	SO 01 – BUDOVA DZR	Výkres č.:	D.1.4.3.a.18
Část:	D.1.4.3.a – Silnoproudá elektroinstalace		
Název:	Zásuvkové okruhy suterén		