


## LEGENDA

1  
NEPŘÍMO OHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK TV  
S EL. TOPNOU VLOŽKOU  
např. SMART 600  
OBJEM TV 445L  
VÝKON UT 88 kW  
EL. PŘÍKON 6 kW  
NAPĚTÍ 400V

H



- POŽÁRNÍ HYDRANT DN25 S HADICÍ 30m
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C
- POTRUBÍ CÍRKULACE 50°C
- POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU

- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V PODLAŽE A VE ZDI
- POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PPt PN 16.
- POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU BUDE Z UHLÍKOVÉ OCELI.
- POTRUBÍ BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 9-13mm.
- PÁTERNÍ ROZVODY BUDOU VEDENY V INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH A V PODHLEDU V PŘÍZEMÍ.



## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M2]	S.V. STROP/PODHL.	ÚPRAVY PLOCHY			POZNÁMKA
				PODL.	STĚNY	STROP	
0104	ÚNIKOVÉ PROVOZNI SCHODIŠTĚ	22,65	2300/-	VINYL HOMOGENNÍ	ŠTUK.O.M.	ŠTUK.O.M.	
0106	VÝTAH 2	6,25	-	UTY PORCH	DITO	DITO	
0107	CHODBA	11,10	2300/-	VINYL HOMOGENNÍ	DITO	DITO	
0108	SKLAD KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK	20,45	DITO	DITO	DITO	DITO	
0109	SKLAD ČISTIČÍCH A DEZINF.PROSTŘEDKŮ	27,25	DITO	DITO	DITO	DITO	
0110	TECHNOLÓGIE (ÚT/VZT/ZTI)	49,95	2500/-	UTY PORCH	DITO	DITO	
0111	MÍSTNOST UPS (EVAKUAČNÍ VÝTAH V1)	5,30	2300/-	VINYL HOMOGENNÍ	DITO	DITO	

OBJEDNATEL:		 STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5 40538 DĚČÍN 4	
ZHOTOVITEL:	 ATELIER SCHMIDT PETR A PAVEL SCHMIDTOVÉ CIHELNÁ 924/26, 405 02 DĚČÍN 6 TEL.: 737 262 172, 774 260 565		
ING. DANIEL FLORIÁN PROJEKTANT VYTÁPENÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL.: 723 373 167 E - MAIL : daniel.florian @ volhy.cz			
ZPRACOVÁNÍ PD - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN - KŘEŠICE			
PROFESE	NÁZEV VÝKRESU	ZAK.Č.	ČÍSLO VÝKRESU
ZTI	PŮDORYS SUTERÉNU - VODOVOD	DATUM	1802/4 04/2020
		STUPEŇ DOK.	DPS
		MĚŘÍTKO	1:100
		ZT 02	