

PŘÍLOHA Č.1

ENERGETICKÁ BILANCE**RS1**

<i>název</i>	Pi	β	Pp
Osvětlení	4	0,8	3,2
Zásuvky	20	0,4	8
VZT/rezerva	5	1	5
celkem (kW)	29		16,2
Ip (A)			24,62

RS3

<i>název</i>	Pi	β	Pp
Osvětlení	7,8	0,7	5,46
Zásuvky	20	0,4	8
VZT/rezerva	5	1	5
celkem (kW)	32,8		18,46
Ip (A)			28,06

RPO

<i>název</i>	Pi	β	Pp
výtah V1	9,2	1	9,2
CHUC 1	0,8	1	0,8
CHUC 2	0,6	1	0,6
celkem (kW)	10,6		10,6
Ip (A)			16,11

RS4.2 - sklad

<i>název</i>	Pi	β	Pp
Osvětlení	0,2	1	0,2
Zásuvky	10	0,4	4
celkem (kW)	10,2		4,2
Ip (A)			6,384

RH

<i>název</i>	Pi	β	Pp
Osvětlení	1	1	1
Zásuvky	20	0,4	8
Výtah	9,2	1	9,2
VZT	34	0,7	23,8
UT	21	0,7	14,7
ZTI	4	1	4
TČ	49,5	0,9	44,55
RS1	16,2	1	16,2

Celkový instalovaný výkon **510,5 kW**
 Předpokládaný soudobý příkon **376 kW**

RS2

<i>název</i>	Pi	β	Pp
Osvětlení	7,8	0,7	5,46
Zásuvky	20	0,4	8
VZT/rezerva	5	1	5
celkem (kW)	32,8		18,46
Ip (A)			28,0592

RK

<i>název</i>	Pi	β	Pp
osvětlení	3	0,7	2,1
gastro	159,5	0,65	103,675
VZT	4	1	4
zásuvky	20	0,4	8
rezerva	10	1	10
celkem (kW)	183,5		127,775
Ip (A)			194,218

RS4.1 - altán

<i>název</i>	Pi	β	Pp
Osvětlení	0,3	1	0,3
Zásuvky	10	0,4	4
celkem (kW)	10,3		4,3
Ip (A)			6,536

RS4.3 - garáž

<i>název</i>	Pi	β	Pp
Osvětlení	0,6	1	0,6
Zásuvky	10	0,4	4
celkem (kW)	10,6		4,6
Ip (A)			6,992

<i>název</i>	Pi	β	Pp
RS2	18,46	1	18,46
RS3	18,46	1	18,46
RS4.1,2,3	13,1	1	13,1
RPO	10,6	1	10,6
RK	127,8	1	127,775
venkovní osvě	2	1	2
rezerva	50	1	50
celkem (kW)	395,3		361,845
Ip (A)			550,004