

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M2]	S.V. [°C/W/M3] PODL.	ÚPRAVY POVRCHŮ PODL.	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
101	CHODBA 1	57,55	26,50 / -	P.1.3	MYTELNÉ OBKLAD.	ŠTUK.DM	
102	CHODBA – PŘÍZ.ÚSEK PROSTOR 1	12,15	DITO	DITO	DITO	DITO	
103	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	33,30	27,50 / -	P.5,P.1.2	DITO	DITO	
104	ÚNIKOVÉ PROVOZNÍ SCHODIŠTĚ	21,90	DITO	DITO	ŠTUK.DM	DITO	
105	VÝTAH 1	5,30	-	-	DITO	-	
106	VÝTAH 2	5,60	-	-	DITO	-	
107	CHODBA 2	55,10	26,50 / -	P.1.3	MYTELNÉ OBKLAD.	ŠTUK.DM	
108	CHODBA – PŘÍZ.ÚSEK PROSTOR 2	16,25	DITO	DITO	DITO	DOK-PODHL.	
109	CHODBA – PŘÍZ.ÚSEK PROSTOR 3	14,70	27,50 / -	DITO	DITO	ŠTUK.DM	
110	VEMÝVÁNÍ PŘÍZ.ÚSEK PROSTOR 4	14,75	27,50 / -	P.8.4	VEMÝVÁNÍ OBKLAD. DO VÝŠKY 2M	KVĚLI MOŽNÉ VLHKOSTI	
111	VEMÝVÁNÍ POČÁTKU ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	14,85	-	P.8.2	DITO	-	
120	1-LŮŽKOVÝ POKOJ (01/01)	19,15	26,50 / 24,50/1200	P.3	MYTELNÉ OBKLAD.	ŠTUK.DM,OKA DOK-PODHLE	
121	DITO (02/02)	19,15	DITO	DITO	DITO	DITO	
122	BEZBARIÉROVÉ WC,ZAŘÍZENÍ	7,40	26,50/2300	P.A.2	KER.OBKL.	DOK - PODHL.	KER.OBKL.NA S.ANITAČNÍ PANELU,VÝŠKA = 2,1
123	1-LŮŽKOVÝ POKOJ (03/03)	19,15	26,50 / 24,50/1200	P.3	MYTELNÉ OBKLAD.	ŠTUK.DM,OKA DOK-PODHLE	
124	DITO (04/04)	19,15	DITO	DITO	DITO	DITO	
125	BEZBARIÉROVÉ WC,ZAŘÍZENÍ	7,40	26,50/2300	P.A.2	KER.OBKL.	DOK - PODHL.	DITO
126	1-LŮŽKOVÝ POKOJ (05/05)	19,15	26,50 / 24,50/1200	P.3	MYTELNÉ OBKLAD.	ŠTUK.DM,OKA DOK-PODHLE	
127	2-LŮŽKOVÝ POKOJ (06/07)	27,55	DITO	DITO	DITO	DITO	
128	BEZBARIÉROVÉ WC,ZAŘÍZENÍ	8,05	26,50/2300	P.A.2	KER.OBKL.	DOK - PODHL.	DITO
129	2-LŮŽKOVÝ POKOJ (07/08)	27,18	26,50 / 24,50/1200	P.3	MYTELNÉ OBKLAD.	ŠTUK.DM,OKA DOK-PODHLE	
130	BEZBARIÉROVÉ WC,ZAŘÍZENÍ	7,65	26,50/2300	P.A.2	KER.OBKL.	DOK - PODHL.	DITO
131	JÍDELNA/ČEKÁLKOVÁRNA (8. OS.) – POHLE Č.100/132/134/135	26,60	26,50 / -	P.3	MYTELNÉ OBKLAD.	ŠTUK.DM	
132	DITO – POHLE Č.123–129	22,55	DITO	DITO	DITO	DITO	
133	MÍSTNOST S PRAČKOU	8,05	DITO	DITO	DITO	DITO	
134	2-LŮŽKOVÝ POKOJ (08/11)	26,95	26,50 / 24,50/1200	DITO	DITO	ŠTUK.DM,OKA DOK-PODHLE	
135	BEZBARIÉROVÉ WC,ZAŘÍZENÍ	8,55	26,50/2300	P.A.2	KER.OBKL.	DOK - PODHL.	DITO
136	2-LŮŽKOVÝ POKOJ (09/12)	26,90	26,50 / 24,50/1200	P.3	MYTELNÉ OBKLAD.	ŠTUK.DM,OKA DOK-PODHLE	
137	DITO (10/13)	26,90	DITO	DITO	DITO	DITO	
138	BEZBARIÉROVÉ WC,ZAŘÍZENÍ	8,55	26,50/2300	P.A.2	KER.OBKL.	DOK - PODHL.	DITO
139	2-LŮŽKOVÝ POKOJ (11/17)	26,90	26,50 / 24,50/1200	P.3	MYTELNÉ OBKLAD.	ŠTUK.DM,OKA DOK-PODHLE	
140	DITO (12/18)	26,90	DITO	DITO	DITO	DITO	
141	BEZBARIÉROVÉ WC,ZAŘÍZENÍ	8,55	26,50/2300	P.A.2	KER.OBKL.	DOK - PODHL.	DITO
142	2-LŮŽKOVÝ POKOJ (13/21)	26,90	26,50 / 24,50/1200	P.3	MYTELNÉ OBKLAD.	ŠTUK.DM,OKA DOK-PODHLE	
143	JÍDELNA/ČEKÁLKOVÁRNA (8. OS.) – POHLE Č.139–142	32,20	26,50 / -	DITO	DITO	ŠTUK.DM	
150	K1 – VÝDEJ/Č PŘÍMÉ PÉČE	10,05	26,50 / -	P.1.2	DITO	DITO	
151	PŘÍRUČNÍ SKLAD	5,65	DITO	DITO	DITO	DOK - PODHL.	
152	BEZBARIÉROVÁ KOUPELNA (S ASISTENCÍ)	20,35	DITO	P.A.2	KER.OBKL.	DITO	DITO
153	PERSONÁL + PŘÍMÁ PÉČE	8,95	DITO	P.1.2	MYTELNÉ OBKLAD.	ŠTUK.DM	
154	WC + PERSONÁL	1,60	DITO	P.1.3	KER.OBKL.	DOK - PODHL.	KER.OBKL.NA SUCHOU MYTELNU
155	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,00	DITO	P.1.1	KER.OBKL.	ŠTUK.DM	DITO
156	PŘÍRUČNÍ SKLAD – ČISTÝ MATERIÁL	4,45	DITO	DITO	ŠTUK.DM	DITO	
157	PŘÍRUČNÍ SKLAD – ODPADY	4,85	DITO	DITO	DITO	DITO	DITO
158	PŘÍRUČNÍ SKLAD – PŘÍMÁ PÉČE	4,75	DITO	DITO	DITO	DITO	
159	DENNÍ MÍST. – PŘÍMÁ PÉČE/JÍDLO	1,20	DITO	P.1.2	MYTELNÉ OBKLAD.	DITO	
160	VEMÝVÁNÍ TERASA	43,25	-	P.9	VEMÝVÁNÍ OBKLAD.	-	
161	PAVLAČ/BALKÓNY 1	29,65	26,50 / -	P.8.3	DITO	DITO, NÁLIČNÍ DRUHOU	
162	PAVLAČ/BALKÓNY 2	40,00	DITO	DITO	DITO	DITO	

LEGENDA

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- ZPĚTNÉ POTRUBÍ
- 55/45°C - OKRUH VYTÁPĚNÍ
- 21VK-600/800 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO V PROVEDENÍ VK
- KRMM 1500.600 TRUBKOVÉ KOUPENOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (ŽEBŘÍK)
- TYP 020.D-070.V-030 NÍZKÝ KONVEKTOR BEZ VENTILÁTORU
- T60-1000 PODLAHOVÝ KONVEKTOR S VENTILÁTOREM
- TH TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- RŠ ROHOVÉ ŠROUBENÍ

- ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z POTRUBÍ PEX-AL PEX
- ROZVODY BUDOU VEDENY V PODLAZE, NEBO VE ZDI
- ROZVODY PRO OTOPNÁ TĚLESA BUDOU ZAIZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 13mm

OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 40538 DĚČÍN 4

ZHOTOVITEL: ATELIER SCHMIDT, PETR A PAVEL SCHMIDTOVÉ, CIHELNÁ 924/26, 405 02 DĚČÍN 6, TEL.: 737 262 172, 774 260 565

ING. PAVEL SCHMIDT, AUTORIZOVANÝ INŽENÝR ČKAIT

PETR SCHMIDT, AUTORIZOVANÝ TECHNIK ČKAIT

ING. DANIEL FLORIÁN
PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ,VZDUCHOTECHNIKY A ZTI
TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2
TEL.: 723 373 167
E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz

ZPRACOVÁNÍ PD - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN - KŘEŠICE

PROFESE: UT

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.PATRA

ZAK.Č.: 1802/4
DATUM: 04/2020
STUPEŇ DOK.: DPS
MĚŘÍTKO: 1:100

ČÍSLO VÝKRESU: UT 03