

- LEGENDA ZNAČEK – silnoproud:**
- zásuvka 1f s krytím IP44
 - vypínač jednopólový řazení 1 IP44
 - vypínač střídaný řazení 5 IP44
 - rozvaděč objektu

ZNAČENÍ:


- ZNAČENÍ SVÍTIDEL**
- 1 A 1 a
 - Část přepínače (a,b)
 - Číslo spínače
 - Typ svítidla
 - Číslo okruhu
- ZNAČENÍ SPÍNAČŮ**
- 1/1 a
 - Část přepínače (a,b)
 - Číslo spínače
 - Číslo okruhu

Poznámka:

UZEMNĚNÍ OBJEKTU BUDE PROVEDENO ZÁKLADOVÝM ZEMNÍČEM – PÁSKEM FeZn 30x4 ULOŽENÝM V ZÁKLADECH
HROMOSVOD BUDE ŘEŠEN MŘÍŽOVOU JÍMACÍ SOUSTAVOU DOPLNĚNOU O DVA JÍMAČE 1 m, SVODY BUDOU DVA V PROTILEHLÍCH ROZÍCH
A BUDOU PŘIPOJENY PŘES ZKUŠEBNÍ SVORKY NA UZEMNĚNÍ OBJEKTU
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz,400/230V TN–C–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3

LEGENDA SVÍTIDEL:

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje	Počet
F	PRIMA LED 1.5ft PC 4000/840	LED,průmyslové,základna z PC,difuzor translucentní PC	1 x LEDLine, 27W, 3530lm, Ra85, 4000K	4
G	LINEA SQUARE 2400/840 sensor	LED interiérové čtvercové, stropní přisazené	1 x LED, 18W, 2020lm, Ra85, 4000K	2

ZAPNUTO 		Polní 74/23, 405 02 Děčín XXII – Václavov 773 918 902, pavel.bohunek@gmail.com	
Vypracoval:	Mojmír Tobrman		BricsCAD V19
Kontroloval:	Bc. Pavel Bohuněk	ČKAIT 0402248	Formát: Výkres A3
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 40538 DĚČÍN 4		Stupeň: DPS
Akce:	DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN – KŘEŠICE SO.03 – SKLADU ZAHRADNÍ TECHNIKY		Datum: 02/2020
			Měřítko: 1:50
			Zak.č.: P20007
Objekt:	SO 02	Výkres č.: D.1.4.3.a.25	
Část:	D.1.4.3.a – Silnoproudá elektroinstalace		
Název:	Elektroinstalace – sklad zahradní tech.		