

LEGENDA

1 VENKOVNÍ JEDNOTKA
TEPELNÉHO ČERPADLO VZDUCH-VODA
JM. VÝKON 12,45 kW PŘI -7/35°C
TOPNÝ FAKTOR 2,55 PŘI -7/35°C

2 VNITŘNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA
ELEKTROKOTEL 9kW
NAPĚTÍ 400V
OBĚHOVÉ ČERPADLO

3 NEPŘÍMO OHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK TV
S EL. TOPNOU VLOŽKOU
OBJEM TV 650l
EL. PŘÍKON 6 kW
NAPĚTÍ 400V

4 AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK TEPLA
S EL TOPNOU VLOŽKOU
OBJEM 750 L
PŘÍKON EL. TOPNÉ VLOŽKY 2x9 kW
NAPĚTÍ 400V

5 EXPANZNÍ NÁDOBA
OBJEM 110 L

6 TROJCESNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
DN 25, DVOUOBODOVÝ, 230V

7 KOTLOVÝ MODUL SMĚŠOVANÝ
OBĚHOVÉ ČERPADLO DN 32 - 12m
TROJCESTNÝ VENTIL DN 25

OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5
40538 DĚČÍN 4

ZHOTOVITEL: ATELIER SCHMIDT
PETR A PAVEL SCHMIDTOVÉ
CIHELNÁ 924/26, 405 02 DĚČÍN 6
TEL.: 737 262 172, 774 260 565

ING., PAVEL SCHMIDT
AUTORIZOVANÝ INŽENÝR ČKAIT
PETR SCHMIDT
AUTORIZOVANÝ TECHNIK ČKAIT

ING. DANIEL FLORIÁN
PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI
TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2
TEL.: 723 373 167
E - MAIL: daniel.florian @ volny.cz

ZPRACOVÁNÍ PD - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN - KŘEŠICE

PROFESE: UT

NÁZEV VÝKRESU: SCHEMA ZPOJENÍ STROJOVNY UT

ZAK.Č. 1802/4
DATUM 04/2020
STUPEŇ DOK. DPS
MĚŘÍTKO –

ČÍSLO VÝKRESU: UT 05