

LEGENDA

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ	55/45°C - OKRUH VYTÁPĚNÍ
ZPĚTNÉ POTRUBÍ	
21VK-600/800	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO V PROVEDENÍ VK
KRMM 1500.600	TRUBKOVÉ KOUPENOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (ŽEBŘÍK)
TYP 020.D-070.V-030	NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR BEZ VENTILÁTORU
T60-1000	PODLAHOVÝ KONVEKTOR S VENTILÁTOREM
TH	TERMOSTATICKÁ HLAVICE
RŠ	ROHOVÉ ŠROUBENÍ

- ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z POTRUBÍ PEX-AL PEX
- ROZVODY BUDOU VEDENY V PODLAZE, NEBO VE ZDI
- ROZVODY PRO OTOPNÁ TĚLESA BUDOU ZAIZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 13mm

OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MÍROVÉ NÁM/EST 1175/3, 405 02 DĚČÍN 4

ZHOTOVITEL: ATELIER SCHMIDT, PETR A PAVEL SCHMIDTOVÉ, CHELAH 724/24, 403 22 ÚSTÍ n. L., TEL.: 737 327 172, 774 343 545; ING. PAVEL SCHMIDT AUTORIZOVANÝ INŽENÝR ČKAIT; PETR SCHMIDT AUTORIZOVANÝ TECHNIK ČKAIT

ING. DANIEL FLORIAN
PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI
TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2
TEL.: 723 373 167
E-MAIL: daniel.florian@volny.cz

ZPRACOVÁNÍ PD - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN - KŘEŠICE

PROFESE: UT

NÁZEV VÝKRESU: MONTÁŽNÍ SCHEMA

ZAK.Č.: 1802/4

DATUM: 04/2020

STUPEŇ DOK.: DPS

MĚŘÍTKO: –

ČÍSLO VÝKRESU: UT 06