



LEGENDA ZNAČEK–silnoproud:

- vypínač jednopólový řazení 1
- vypínač sériový řazení 5
- přepínač střídavý řazení 6
- přepínač střídavý dvojité řazení 6+6
- vypínač jednopólový řazení 1 IP44
- vypínač sériový řazení 5 IP44
- přepínač střídavý řazení 6 IP44
- snímač pohybu pro osvětlení (krytí IP44)
- vývod 1f dle popisu (volný konec min. 2m)
- rozvaděč hlavní (RH)
- krabicová rozvodka
- společná kabelová trasa – více kabelů v trase, včetně rozbočovacích krabic
- kabelová trasa – světelné rozvody – jeden kabel v trase, pod omítkou

ZNAČENÍ:

- ZNAČENÍ SVÍTIDEL

  - 1 A 1 a
  - Část přepínače (a,b)
  - Číslo spínače
  - Typ svítidla
  - Číslo okruhu
- ZNAČENÍ SPÍNAČŮ

  - 1/1 a
  - Část přepínače (a,b)
  - Číslo spínače
  - Číslo okruhu

LEGENDA SVÍTIDEL:

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje	Počet
No Exit 2	HELIOS LED 102 M1h	LED, SA, nouzové svítidlo pro netrvalé i trvalé osvětlení, s nezávislým zdrojem 1h.	1 x LED, 2W, 150lm, Ra85, 4000K	7
ZC	FUTURA 2.2ft ABS Al 2600/840	LED, průmyslové, základna z ABS s AL chladiči, difuzor translucentní AC, kab. výv. PG 13,5	1 x LEDLine, 18W, 2300lm, Ra85, 4000K	25

Poznámka:

Nouzová svítidla, svítidla s piktogramy a svítidla s integrovaným nouzovým zdrojem budou zapojeny do nejbližší krabicové rozvodnice na stejném okruhu trasy nejsou zakresleny

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz,400/230V TN–C–S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM  
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI
0104	ÚNIKOVÉ PROVOZNI SCHODIŠTĚ
0106	VÝTAH 2
0107	CHODBA
0108	SKLAD KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
0109	SKLAD ČISTÍCÍCH A DEZINF.PROSTŘEDKŮ
0110	TECHNOLOGIE (ŮT/VZT/ZTI)
0111	MÍSTNOST UPS (PRO EVAKUAČNÍ VÝTAH V1)

ZAPNUTO

Vypracoval:	Mojmír Tobrman		BricsCAD V19
Kontroloval:	Bc. Pavel Bohuněk	ČKAIT 0402248	Formát: Výkres 3xA4
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 40538 DĚČÍN 4		Stupeň: DPS
Akce:	DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN – KŘEŠICE		Datum: 02/2020
			Měřítko: 1:50
			Zak.č.: P20007
Objekt:	SO 01 – BUDOVA DZR		Výkres č.:  D.1.4.3.a.14
Část:	D.1.4.3.a – Silnoproudá elektroinstalace		
Název:	Světelné okruhy suterén		