

LEGENDA ZNAČEK – silnoproud:

- zásuvka 1f s krytím IP44
- vypínač jednopólový řazení 1 IP44
- vypínač střídavý řazení 5 IP44
- rozvaděč objektu

ZNAČENÍ:

ZNAČENÍ SVÍTIDEL

- 1 A 1 a
- Část přepínače (a,b)
- Číslo spínače
- Typ svítidla
- Číslo okruhu

ZNAČENÍ SPÍNAČŮ


- 1/1 a
- Část přepínače (a,b)
- Číslo spínače
- Číslo okruhu

Poznámka:

UZEMNĚNÍ OBJEKTU BUDE PROVEDENO ZÁKLADOVÝM ZEMNÍČEM – PÁSKEM FeZn 30x4 ULOŽENÝM V ZÁKLADECH
HROMOSVOD BUDE ŘEŠEN MŘÍŽOVOU JÍMACÍ SOUSTAVOU DOPLNĚNOU O DVA JÍMAČE 1 m, SVODY BUDOU DVA V PROTILEHLÝCH ROZÍCH
A BUDOU PŘIPOJENY PŘES ZKUŠEBNÍ SVORKY NA UZEMNĚNÍ OBJEKTU
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz,400/230V TN–C–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3

LEGENDA SVÍTIDEL:

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje	Počet
F	PRIMA LED 1.5ft PC 4000/840	LED,průmyslové,základna z PC,difuzor translucentní PC	1 x LEDLine, 27W, 3530lm, Ra85, 4000K	2

ZAPNUTO 		Polní 74/23, 405 02 Děčín XXII – Václavov 773 918 902, pavel.bohunek@gmail.com	
Vypracoval:	Mojmír Tobrman	BricsCAD V19	
Kontroloval:	Bc. Pavel Bohuněk	ČKAIT 0402248	Formát: Výkres A3
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 40538 DĚČÍN 4	Stupeň:	DPS
Akce:	DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN – KŘEŠICE SO.04 – OBJEKT GARÁŽE	Datum:	02/2020
Objekt:	SO 02	Měřítko:	1:50
Část:	D.1.4.3.a – Silnoproudá elektroinstalace	Zak.č.:	P20007
Název:	Elektroinstalace – garáž	Výkres č.:	D.1.4.3.a.26