



UPOZORNĚNÍ :
Nad prostorem mrazáku boxu (cca 2100W/hod.) a mrazáku
skříně (cca 600W/hod.) došlo k nadměrnému výskytu tepelné
NUTNÉ doplnit ODHÉTRÁNÍ III (řeší profese VZT)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
poz. č.	popis	podlaží
G01	VSTUP + ZÁSOBOVÁNÍ	17.2
G02	KANCELÁŘ	7.5
G03	SAITNA ZAMĚSTNANCI	17.0
G04	UKLID	1.95
G05	ODPOČINKOVÝ KOUT	5.8
G06	SLUŽBY SKLAD	9.5
G07	HRUBÁ PŘÍPRAVA	5.3
G08	ZELENINY	6.5
G09	SKLAD DOP	33.1
G10	SKLAD CHLAZENÝCH A	7.5
G11	VARNA + ČISTĚ	32.8
G12	PŘÍPRAVY	13.8
G13	UMÝVÁRNA STOLNÍHO	22.5
G14	NÁDOBI	5.8

OBJEDNATEL:		STATUTÁRNÍ MÍSTO DĚČIN		SUBODAVATEL:	
ZHOVMĚL:		STATUTÁRNÍ MÍSTO DĚČIN		V I E M E G H	
PROJEKT:		ATELIER SCHMIDT		ING. JAROSLAV JEBEL	
TECHNICKÉ		PĚTR A PAVEL SCHMIDT		ING. JAROSLAV JEBEL	
GASTRO-PROVOZU		DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ		ING. JAROSLAV JEBEL	
NÁZEV VÝKRESU		STATUTÁRNÍ MÍSTO DĚČIN		ING. JAROSLAV JEBEL	
SOLO - OBJEKT DŘ		STATUTÁRNÍ MÍSTO DĚČIN		ING. JAROSLAV JEBEL	
ZÁK.Č.		1802/4		D1.4.6	
DOK.Č.		DPS		- 03	
MĚŘÍTKO		1:50			