

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M2]
001	HLAVNÍ VSTUP – ZÁDVEŘÍ	7,05
002	VSTUPNÍ HALA – CHODBA	52,35
003	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	35,70
004	PROVOZNÍ SCHODIŠTĚ	32,60
005	VÝTAH 1	6,30
006	VÝTAH 2	5,60
007	VENKOVNÍ POŽÁRNÍ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	11,70
008	KRYTÝ MANIPULAČNÍ PROSTOR	17,30
020	VESTIBUL – NÁVŠTĚVNÍ PROSTOR	15,20
021	WC – ŽENY	8,90
022	WC – MUŽI	12,40
023	BEZBARIÉROVÉ WC	4,30
024	K2 – ADMINISTRATIVA	11,70
025	K1 – ADMINISTRATIVA (VEDOUČI)	11,70
026	K3 – VOLNOČASOVÉ AKTIVITY	22,95
027	SKLAD POMŮCEK – VOLNOČASOVÉ AKTIVITY	9,10
028	SPOL.MÍSTNOST / ERGO-DÍLNA	26,55
029	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	50,80
030	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,80
031	WC	2,60
032.1	ŠATNA – STUDENTI (10 OS.)	9,60
032.2	UMÝVÁRNA – STUDENTI	7,320
032.3	WC – STUDENTI	1,50
033.1	ŠATNA – PERSONÁL (25 OS.)	35,20
033.2	UMÝVÁRNA – PERSONÁL	10,40
033.3	WC – PERSONÁL	5,40
034	NEOBSAZENO	
035	TECHNICKÁ MÍSTNOST – IT (CHLAZENÍ)	2,30
040	CHODBA / POŽÁRNÍ ÚNIK – SKLADY	9,85
041	SKLAD 1 – INKONTINENTNÍ POMŮCKY	29,70
042	SKLAD 2 – ČISTÉ PRÁDLO	19,75
043	SKLAD 3 – ŠPINAVÉ PRÁDLO	13,30
044	SKLAD 4 – NEBEZPEČNÝ ODPAD (CHLAZÍ)	4,65
045	OŠETŘOVNA	12,35
046	SKLAD ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB	3,25
047	SESTERNA	16,60
048	DENNÍ MÍST. – SESTRY	7,50
049	WC – SESTERNA	1,75
050	JIDELNA / HLAVNÍ SPOL.PROSTOR	111,25
051	K1 (VEDOUČI)	6,70
052.1	ŠATNA – PERSONÁL (8 OS.)	9,30
052.2	UMÝVÁRNA – PERSONÁL	10,65
053	WC	2,85
054	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,95
055	SKLAD VYBAVENÍ – JIDELNA	7,10
056	CHODBA	20,30
057	CHLAZENÍ / MRAŽÍCÍ BOXY (2x)	7,15
058	SUCHÝ SKLAD POTRAVIN	9,50
059	HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY	5,30
060	SKLAD DKP, OBALY, ÚKLID	5,90
061	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	6,40
062	MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ	7,70
063	VARNA	38,10
064	SKLADY – NÁDOBÍ/TABLETY	30,95
065	CHLAZENÝ SKLAD ODPADKŮ	5,75

- požárně nebezpečný prostor 10 kW/m<sup>2</sup>
- požárně nebezpečný prostor 18,5 kW/m<sup>2</sup>
- hranice požárního úseku
- N 1.1 - I

označení požárního úseku
- EI15DP1

nejnižší požadovaná požární odolnost svislé konstrukce
- REI15DP1

nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce

- nouzové osvětlení
- přenosný hasicí přístroj
- (H)

hadicový systém pro 1. zásah JS 25 mm
- (B)

chráněná úniková cesta typu B
- (E)

evakuační výtah
- (T)

Dveře opatřené transparentní plochou min. 0,06 m<sup>2</sup>
- (P)

panikové kování
- (K)

koordinátory zavírání
- (1)

otočit dveře ve směru úniku
- akustická signalizace
- evakuační rozhlas
- požární klapka
- R1

elektrický rozvaděč netvořící samostatný PÚ
- R2

elektrický rozvaděč tvořící samostatný PÚ
- Š

šachty pro vedení rozvodů vody ve III. SPB s požárně dělicími konstrukcemi EI30DP1 a případným uzavěrem EI15DP1
- VZT

Samostatný PÚ šachty VZT v I. SPB s požárně dělicími konstrukcemi EI30DP1 a případným uzavěrem EI15DP1

- E = x/x/x

počet osob v místnosti E1/E2/E3
- E = (x/x/x)

počet osob v místnosti, nejsou zahrnuty do celkového počtu osob v objektu
- směr úniku
- označení začátku únikové cesty
- tabulka "Únikový východ"

- přívod vzduchu
- odvod vzduchu
- VZT zařízení

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STÁVEB  Ing. Šárka Čapková Požární projekty Hrdlovská 650, Osek ČKAIT 0401450	Odp. projektant:	Ing. Iva Krumbholcová	Datum	02/2020
	Vypracovala:	Ing. Šárka Čapková	Stupeň PD	DSP
	Místo:	p.p.č. 489, 490, 496/1, 496/2, 498 a 502 k.ú. Křelovice u Děčína	Měřítko	1:100
	Investor:	Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín	Pořadové číslo	D.1.3.2.4
	Stavba:	Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice	Číslo zakázky	011-2019
	Výkres:	Výkres PO 1. NP	Formát	2 x A4

