



ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | ÚSTŘEDNA EPS | | ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA HZS |
| | SAMOČINNÝ HLÁŠIČ POŽÁRU (optickokouřový)
MONTÁŽ STROP / PODHLED nebo PODLAHA | | PARALELNÍ TABLO OBSLUHY |
| | SAMOČINNÝ HLÁŠIČ POŽÁRU (multisenzorový) | | OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY |
| | LINEÁRNÍ HLÁŠIČ (PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ, alt. ODRAZOVÁ VERZE) | | KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY |
| | TLAČÍTKOVÝ HLÁŠIČ POŽÁRU - VNITŘNÍ INSTALACE | | ZÁBLESKOVÝ MAJÁK |
| | VSTUPNĚ / VÝSTUPNÍ MODUL | | KABEL KRUHOVÉ LINKY BEZ OVLÁDANÝCH ZAŘÍZENÍ
2x2x0,8, bezhalogenový B2ca |
| | ZAŘÍZENÍ OVLÁDANÉ EPS | | KABEL PRO PŘIPOJENÍ OVLÁDANÝCH ZAŘÍZENÍ
Xx2x0,8 nebo Xx1,5, B2ca s1 d1, s funkční schopností |
| | ZAŘÍZENÍ MONITOROVANÉ EPS | | |

Modrou barvou jsou označeny stávající prvky EPS včetně kabeláže.

Červenou barvou jsou označeny nově montované prvky EPS včetně kabeláže.

ADRESACE STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ:

XXXX X ... ČÍSLO KRUHOVÉ LINKY
YYY ... POŘADÍ NA KRUHOVÉ Lince

A/B A ... ČÍSLO POŽÁRNÍ ZÓNY
B ... POŘADÍ V POŽÁRNÍ ZÓNĚ

ADRESACE NOVÝCH PRVKŮ:

XXXX X ... ČÍSLO KRUHOVÉ LINKY
YYY ... POŘADÍ NA KRUHOVÉ Lince

REVIZE 01 - 03/2021

 Jiří Macháček	IČ: 01159798 ČKAIT 0602066 www.slp-systemy.cz projekce@slp-systemy.cz	VYPRACOVAL	JIŘÍ MACHÁČEK
		SCHVÁLIL	MIROSLAV EUGEL
INVESTOR Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV		Č. ZAKÁZKY	PR1919
		STUPEŇ	RDS
AKCE Městské divadlo Děčín Teplická 587/75, 405 02 Děčín IV. - Podmokly Oprava systému elektrické požární signalizace		MĚŘITKO	1:100
		DATUM	06/2019
EPS - 2. POZDZEMNÍ PODLAŽÍ		POČET A4	6
			EPS03