

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)

- ÚSTŘEDNA EPS
- SAMOČINNÝ HLÁSIČ POŽÁRU (optickoakustický)
MONTÁŽ STROP / PODHLAVÍ nebo PODLAHA
- SAMOČINNÝ HLÁSIČ POŽÁRU (multisenzorový)
- LINEÁRNÍ HLÁSIČ (PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ, alt. ODRAZOVÁ VERZE)
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU - VNITŘNÍ INSTALACE
- VSTUPNÉ / VÝSTUPNÍ MODUL
- ZAŘÍZENÍ OVLÁDANÉ EPS
- ZAŘÍZENÍ MONITOROVANÉ EPS
- ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA HZS
- PARALELNÍ TABLO OBSLUHY
- OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY
- KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY
- ZÁBLÈSKOVÝ MAJÁK

- KABEL KRUHOVÉ LINKY BEZ OVLÁDANÝCH ZAŘÍZENÍ
2x2x0,8, bezhalogenový B2ca
- KABEL PRO PŘIPOJENÍ OVLÁDANÝCH ZAŘÍZENÍ
Xx2x0,8 nebo Xx1,5, B2ca s1 d1, s funkční schopností

VE VYZNAČENÝCH PROSTORECH BUDE PROVEDENA
INSTALACE KABELÁŽE EPS ULOŽENÍM POD OMÍTKU

Modrou barvou jsou označeny stávající prvky EPS včetně kabeláže.


Červenou barvou jsou označeny nově montované prvky EPS včetně kabeláže.

ADRESACE STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ:

XXXX X ... ČÍSLO KRUHOVÉ LINKY
YYY ... PORADÍ NA KRUHOVÉ Lince
A/B A ... ČÍSLO POŽÁRNÍ ZONY
B ... PORADÍ V POŽÁRNÍ ZONĚ

ADRESACE NOVÝCH PRVKŮ:

XXXX X ... ČÍSLO KRUHOVÉ LINKY
YYY ... PORADÍ NA KRUHOVÉ Lince



REVIZE 01 - 03/2021

 Jiří Macháček	IČ: 01159798 ČKAIT 0602066 www.slp-systemy.cz projekce@slp-systemy.cz	VYPRACOVAL	JIŘÍ MACHÁČEK
		SCHVÁLIL	MIROSLAV EUGEL
INVESTOR Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV	AKCE Městské divadlo Děčín Teplická 587/75, 405 02 Děčín IV. - Podmokly Oprava systému elektrické požární signalizace	Č. ZAKÁZKY	PR1919
		STUPEŇ	RDS
EPS - 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ		MĚŘÍTKO	1:100
		DATUM	06/2019
		POČET A4	8
		EPS05	