



Volně vedené potrubí v nevytápěných místnostech –	4mm
Volně vedené potrubí ve vytápěných místnostech –	9mm
potrubí vedené v instalačních kádli souběžně s potrubím teplým	– 13mm
potrubí v drážce ve zdi vedené samostatně	– 4mm
Potrubí vedené v drážce souběžně s teplem potr.–	13mm
Potrubí zalité betonem	– 4mm


 POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ
 POTRUBÍ TEPLÉ VODY
 POTRUBÍ CÍRKULACE
 POTRUBÍ PITNÉ VODY
 POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY

VYPRACOVAL: D.ŠAŠEK	ZODP.PROJEKTANT: D.ŠAŠEK	TECHNICKÁ KONTROLA:	 David Šašek UNIPROJEKT	
KRESLIL: DATAČAD			U TVRZE 1454/2, DĚČÍN VI. TELEFON: 412512929, 776250848	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN			FORMÁT:	2A4
VÝMĚNA POTRUBÍ VODOVODU V OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU DVOŘÁKOVA 1331/20, DĚČÍN II			DATUM:	05/2021
			ÚČEL:	DSP
			Č.ZAK:	D1672
			Č.ARCH:	D1672
			MĚŘÍTKO:	1: 75
PŮDORYS 1.N.P.			Č.VÝKRESU:	2