ČÁST PROJEKTU	VYPRACOVAL : KONTROLOVAL : ZODP. PROJEKTANT
	VAŠCHA ZDENĚK VAŠCHA ZDENĚK VAŠCHA ZDENĚK
STAVEBNÍK : STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, DĚČÍN IV	
MÍSTO STAVBY : p.p.č.276/23, 276/49, k.ú. BŘEZINY U DĚČÍNA	

PRODLOUŽENÍ CHODNÍKU S PŘEMOSTĚNÍM STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

na p.p.č.276/23, 276/49, k.ú. BŘEZINY U DĚČÍNA

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ČÁST : VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VZOROVÉ ŘEZY

STUPEŇ PROJEKTU	DOKUMENTACE PRO OZNÁMENÍ STAVBY
DATUM	05.2019

MĚŘÍTKO	1 : 500
FORMÁT	2 * A4
ZAK.: ČÍSLO	046 / 2019
Č. VÝKRESU	D2-02
ČÍSLO KOPIE	

ZDENĚK VAŠCHA
PROJEKT. ELEKTRO
Zdeněk Vašcha
Hradební 23, 405 02, Děčín 16
IČ 44537235
tel: +420 412 512582

INŽENÝRSKÉ STAVAJÍCÍ

- POZEMNÍ KABELY ROZVODŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – TECHNICKÉ SLUŽBY DĚČÍN, a.s.
- STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLA V.O.
- NADZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ UPC
- TEPLOVOD – NADZEMNÍ VEDENÍ – TEMKO DĚČÍN, a.s.

S



SLOUP K7



SLOUP K6



Vzorový řez kabelovou trasou
A - A

Poznámka :

Zařízení komunikace dle ČSN EN 13201-1 P4
Minimální osvětlenost: komunikace dle ČSN EN 13201-2 5-7,5lx

NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ VO 1-CKY(J) 4*16mm2 + Fe2n prům.10mm

1 ◄ ◄ 1 KABELOVÉ VEDENÍ ULOŽENÉ VE VOLNÉM TERÉNU V SOULADU ČSN 73 6005 Hl. 800mm

DELKA KABELOVÉ TRASY 50m
DELKA KABELOVÉHO VEDENÍ 56m
SOUHLASÍ S ČSN 33 2000-4-41 ed.3
VNĚJŠÍ VLIVY V SOULADU S ČSN 33 2000-1 ed.3A ČSN 33 2000-5-51 ed.3
PŘIPOJENÝ ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ
JEDNOTLIVÉ SLOUPY VO UZEMNĚNÝ STROJENÝM ZEMNÍCEM DRÁT Fe2n prům. 10mm

LEGENDA:	
EL1	2*Svítidlo veřejného osvětlení SITECO Floodlight 20 micro LED LED 29W, 4000K Sloup bezpaticový trístupový typ K6 Výložník UD2/60-500/90 Stožárová výzbroj SV-A-6.35.4
EL2	1*Svítidlo veřejného osvětlení SITECO Floodlight 20 micro LED LED 29W, 4000K Sloup bezpaticový trístupový typ K7 Výložník UD1/60-500 Stožárová výzbroj SV-A-6.35.4
EL3	1*Svítidlo veřejného osvětlení SITECO Floodlight 20 micro LED LED 29W, 4000K Sloup bezpaticový trístupový typ K6 Výložník UD1/60-500 Stožárová výzbroj SV-A-6.35.4