



Pan  
Ing. Jan Vtelenský  
Dobrná 44  
407 41 Dobrná  
IČ: 05289360

Váš dopis značky / ze dne

č. j. / spisová značka

datum

vyřizuje / telefon / e-mail

SNPCS 01795/2020

23. 3. 2020

Ing. Krátká / 412 518 929

SZ SNPCS 01779/2020/2

y.kratka@npcs.cz

**Věc: Sdělení k záměru: „Oprava havárie stávající zdi v ul. Žlebská, Děčín XV“  
na p.p.č. 550/4, 1309/6, 1295/3 a 1295/5 v k.ú. Prostřední Žleb  
– k územnímu a stavebnímu řízení**

Správa Národního parku České Švýcarsko (dále jen „Správa“), jako orgán ochrany přírody podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. f) příslušný dle § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), s použitím § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, k žádosti pana Ing. Jana Vtelenského, IČ: 05289360, Dobrná 44, 407 41 Dobrná (dále jen „žadatel“), zastupující Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV – Podmokly, IČ: 00261238, o vyjádření k záměru: „Oprava havárie stávající zdi v ul. Žlebská, Děčín XV“ na p.p.č. 550/4, 1309/6, 1295/3 a 1295/5 v k.ú. Prostřední Žleb, doručené dne 19. 3. 2020 a zaevidované pod č.j.: SNPCS 01779/2020 vydává toto:

## **S D Ě L E N Í**

**Dle § 12 a § 44 odst. 2 zákona  
se k záměru nevydává závazné stanovisko.**

## **O D Ů V O D N Ě N Í**

Dle § 44 odst. 2 písm. b) zákona se závazné stanovisko nevydává, jde-li o stavby v zastavěném území města, které se nachází na území chráněné krajinné oblasti. Předmětná stavba se nachází ve IV. zóně CHKO Labské pískovce v zastavěném území města Děčín.

Záměr, vzhledem ke své povaze, rozsahu a charakteru nejbližšího okolí, nemůže snížit nebo změnit krajinný ráz daného místa. Nevyžaduje proto vydání stanoviska dle § 12 zákona.

Jedná se o opravu havárie stávající opěrné zdi podél dráhy, podpírající místní komunikaci ul. Žlebská směřující z města Děčín do Dolního Žlebu. Stávající zeď bude v nutném rozsahu ubourána. Zeď bude opravována v celkové délce 52,355 m (výška 0,67 až 3,12 m, šířka paty zdi 1,3 m, šířka koruny zdi 0,8 m). V prvním úseku zdi v délce cca 15,95 m bude zhotovena nová žb. římsa přikotvená ke stávajícímu zdívu. Ve druhém úseku je v dl. 11,98 m navržena nová tížná zeď plošně založená samostatně stojící se žb. římsou. Líc zdi je navržen se ztraceným bedněním z rádkového zdiva s rubem z betonu. Ve třetím úseku bude v dl. cca 24,35 m provedeno rozebrání horních dvou řad stávajícího zdiva a jejich přezdění s novou žb. římsou. Stávající kamenné zdivo

bude v celé délce zdi sanováno. Bude provedeno nové odvodnění opěrné zdi. Na zdi je navrženo nové dodatečně kotvené zábradlí městského typu se svislou výplní. V rámci této akce bude komunikace upravena v nezbytně nutném rozsahu podél opěrné zdi s plynulým napojením na stávající stav. Stávající zábradlí s betonovými sloupky bude rozebráno a bude osazeno nové zábradlí městského typu se svislou výplní. Svah v místě výkopu bude ohumusován a zatravněn, na konci zdi směr Dolní Žleb je navrženo v dl. 2 m odláždění a podél komunikace krajnice šířky 0,5 m z R-materiálu.

Správa prověřila také vliv záměru na ptačí oblast Labské pískovce a na evropsky významnou lokalitu Porta Bohemica ve smyslu § 45g zákona. Zjistila, že vzhledem k charakteru a umístění záměru lze vyloučit jeho vliv na druhy, k jejichž ochraně jsou tato území v rámci soustavy NATURA 2000 určena.

**Správa požaduje opravit** v projektové dokumentaci mylně uvedenou informaci, že se stavba nachází v CHKO České středohoří místo v CHKO Labské pískovce.

OTISK RAZÍTKA

Ing. Petr Bauer

ŘEDITEL ODBORU OCHRANY PŘÍRODY

Rozdělovník:

Adresát - DS

Vlastní