

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

adresa: Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, tel.: 477755110, e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n

V Děčíně dne 26.1.2021

Č. j. Odesílatele:

Č. j.: KHSUL 9810/2021
Sp. značka: S-KHSUL9528/2021
Vyřizuje: Lenka Střelková
Telefon: 477 755 232
E-mail: lenka.strelkova@khsusti.cz
Počet listů/příloh: 3/0

Investor : Statutární Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV

V zastoupení : Ing. Vladimír Polda, Riegrova 658/79, Děčín II 405 01

Závazné stanovisko k územnímu řízení

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Děčín, (dále jen krajská hygienická stanice), dne 25.1.2021 vedené pod č.j. KHSUL 9533/2021, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci k územnímu řízení „Pítka na Masarykově náměstí, Děčín I, na p.p.č. 2866/4, k.ú. Děčín“, předložené Ing. Vladimírem Poldou, Riegrova 658/79, Děčín II 405 01 na základě plné moci ze dne 18.3.2020 vystavené stavebníkem - Statutární Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV, posoudila krajská hygienická stanice, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 a § 94 odst. 1 tohoto zákona, v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předloženou projektovou dokumentaci.

Po zhodnocení souladu předložené PD dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), vydává krajská hygienická stanice dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S PD na akci „Pítka na Masarykově náměstí, Děčín I, na p.p.č. 2866/4, k.ú. Děčín“ orgán ochrany veřejného zdraví

s o u h l a s í .

Tento souhlas se váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Nejpozději ke kolaudaci stavby bude dle § 4 odst. 7) a přílohy č. 5 vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, předložen protokol o zkoušce (zpracovaný akreditovanou laboratoří včetně akreditovaného odběru) s výsledky kráceného rozboru pitné vody o vyhovující kvalitě pitné vody, odebrané po ukončení realizace stavby z instalovaného pítka.
2. Nejpozději ke kolaudaci stavby budou doloženy doklady, že výrobky které přichází do přímého styku s pitnou vodou vyhovují § 5 zákona 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

O d ů v o d n ě n í :

Předmětem projektové dokumentace je stavba nového pítko na Masarykově náměstí, Děčín I, na p.p.č. 2866/4, k.ú. Děčín. Jedná se o instalaci pítko do stávající zpevněné plochy náměstí do prostoru určeného pro pěší se stávajícími nevyužívanými stojany na kola. Jedná se o pítko zapuštěné do roviny stávajícího povrchu se stojanem s výtokovým ventilem výšky 900mm. Pítko bude založeno na základovou patku z betonu. Pítko bude napojeno novým přívodem pitné vody a kanalizačním potrubím s jejich ukončením v podzemní armaturní komoře pod kašnou (za fakturačním vodoměrem na stávající přípojce pitné vody z řadu SČVK - nový přívod pitné vody v délce cca 20,25m a nové odpadní kanalizační potrubí v délce cca 20,10m).

. Pítko bude odkanalizováno novou vnější kanalizací s jejím vyústěním na podlahu armaturní komory pod kašnou. Tato podlaha je vyspádována do stávajícího odtoku – dešťové kanalizace. Obě inženýrské sítě budou pod kašnou vedeny ve stávající chrániče DN 250, kterou je vedena i stávající přípojka pitné vody z vodovodního řadu SČVK. Instalace pítko je v souladu s platným územním plánem. Pítko je určeno pro užívání veřejností, je umístěno na náměstí v prostoru určeném pro pěší v odpočinkové zóně s lavičkami.

Navrhovaná kapacita staveb:

Půdorysná plocha pítko je cca 0,3m². Nové pítko je umístěno do stávající zpevněné plochy a jeho instalací nedojde ke zvětšení zastavěné plochy.

Nový přívod vody v délce cca 20,25m z HDPE

Nové odpadní kanalizační potrubí v délce cca 20,10m.

Jedná se o pítko s užíváním pouze v příznivých klimatických podmínkách v letním a v části jarního a podzimního období. Předpokládaný maximální denní odběr je 0,1m³ pitné vody, předpokládaný max roční odběr 180 dnů x 0.1m³ = 18m³ pitné vody.

Jedná se o pítko se zapuštěním do roviny stávajícího povrchu s nadzemním stojanem výšky 900mm s výtokovou armaturou, z nerezového materiálu. Dle zadání stavebníka je navrženo celokovové, nerezové pítko Fuente E (s oblým sloupkem) a odtokovou mřížkou s miskou pro psy. V případě změny typu pítko je nutno vše přizpůsobit pro zvolený typ.

Podmínka č. 1 stanovená ve výrokové části vychází z požadavků § 3 a § 4 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neboť povinnost provést rozbor pitné vody u předložené stavby nového pítko vychází ze znění § 4 odst. 7) vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č. 2 stanovená ve výrokové části vychází z požadavků § 5 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou.

Dále **je nutné dodržovat** hlukové limity při prováděných stavebních pracích dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Je nezbytné, aby v průběhu stavební činnosti nedocházelo k obtěžování obyvatel, zejména trvale bydlících v nejbližším okolí, nadlimitní hlukostí. V průběhu prováděných prací bude použita technologie minimalizující vznik hluku.

Upozorňujeme, že dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. je nezbytné zahrnout podmínky uvedené ve výroku tohoto závazného stanoviska do rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Při vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

- podání doručené dne 25.1.2021 vedené pod č.j. KHSUL 9533/2021
- plná moc ze dne 18.3.2020 vystavená stavebníkem - Statutární Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV pro Ing. Vladimíra Poldu, Riegrova 658/79, Děčín II 405 01, IČO 87820641
- PD k územnímu řízení „Pítka na Masarykově náměstí, Děčín I, na p.p.č. 2866/4, k.ú. Děčín“

Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
Hygiena obecná a komunální
územní pracoviště Děčín (3)
Březinova 3, 406 03 Děčín I

Ing. Jindra Stanková
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
územní pracoviště Děčín

Rozdělovník:

1. adresát – stanovisko, osobně
2. KHS - spis