



LEGENDA:	
	EL1 Svítidlo veřejného osvětlení stávající demontované svítidlo – zpětná montáž Sloup bezpečicový třístupňový typ UZMB8, h=6,2m, 159/108/89 Výložník UZA1–2000, l=2,0m Stožárová výzbroj SR481–27 Z/Un E27 s krytem
	EL2 Svítidlo veřejného osvětlení SITECO SL20 mídí LED PC–R LED 140W 16100lm, Rd70 5XB38M2B408C Sloup bezpečicový třístupňový typ PC6, h=6,0m, 159/133/114 Výložník PDC1–2500/114, l=2,5m Stožárová výzbroj SR481–27 Z/Un E27 s krytem

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO PROVÉST VYTÝČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V TRASE NOVÉ STAVBY V PŘÍPADĚ KOLIZE NOVÉ STAVBY S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI BUDE PŘÍZVÁN JEJICH SPRÁVCE, KTERÝ NÁŘÍDÍ OPATŘENÍ PRO JEJICH OCHRANU

ČÁST PROJEKTU			VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	ZDENĚK VÁCHA PROJEKT. ELEKTRO Zdeněk Vácha Dráždovská 23, 405 02, Děčín 16 IČ 44573235 tel: +420 412 513282		
			VÁCHA ZDENĚK		VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK			
STAVEBNÍK : STATUTÁRNÍ MĚSTO Mírové nám. 1175/5, Děčín IV – Podmokly, 405 38									
MÍSTO STAVBY : p.p.č. 2889/1, 2889/66, 2889/67, 2889/88, k.ú. PODMOKLY, DĚČÍN									
DATUM								11.2020	
STAVBA ÚPRAVY PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKA MAD A PŘECHOD PRO CHODCE, ul. U TVRZE, DĚČÍN VI na p.p.č. 2889/1, 2889/66, 2889/67, 2889/88 k.ú. PODMOKLY, DĚČÍN								STUPEŇ PROJEKTU	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
								MĚŘÍTKO	1 : 200
								FORMAT	2 * A4
D.2.DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ ČÁST : VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SITUACE - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - VYTÝČENÍ SLOUPŮ								ZAK. ČÍSLO	060 / 2020
								ČÍSLO KOPIE	Č. VÝKRESU
								D2-05	