

NDCon s.r.o.  
Zlatnická 10/1582  
110 00 Praha 1

Váš dopis: VKES - 550459/20

Naše značka SOS –20VE 20-10833-0024

Vyřizuje: Alexander Kodýtek / 606757131

Datum: 21.02.2020

**Doplňující stanovisko k vyjádření o existenci sítí Číslo jednací: 550459/20 Číslo žádosti: 0120 705 867 („Žádost“)**

Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“) Stavební řízení

**Žadatel** NDCon s.r.o.

**Platnost Vyjádření 19. 2. 2022 („Den konce platnosti Vyjádření“)**

V oblasti stavby se nachází naše vedení SEK, které požadujeme respektovat a chránit ve svém umístění a před poškozením. Nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu.

Nesmí dojít k umístění obrubníků souběžně nad naši trasu vedení SEK, v případě že bude obrubník v souběžné trase s naším vedením, požadujeme stranové přeložení do strany chodníku, pokud to nebude možné uložení vedení pod bet základ obrubníku do pevné chráničky V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 736005, 736006. V případě výstavby zpevněné plochy pro parkovacího stání nad naší trasou, vjezdů do objektů a jiných cest, požadujeme vedení odkryt v celé délce jednotlivých úseků a uložit jej do betonových či plastových půlených chrániček s přidáním nové chráničky KOPOFLEX prům 110 mm v celé délce a ? metrovým přesahem do volného terénu, pokud již tak není vybudováno

Požadujeme v místě stavby před započítím stavebních prací po vytyčení sítě SEK vykopat sondy, pro přesné umístění a hloubky vedení.

Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném Vyjádření o existenci sítí. Vytýčení našeho vedení na místě stavby bude provedeno na základě objednávky u dodavatelů uvedených ve Vyjádření o existenci sítí..

V místech kde bude pouze odkryté naše vedení, před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (p. Kodýtek tel.: 606757131). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.

Toto stanovisko platí společně s k vyjádření o existenci sítí Číslo jednací: 550459/20, kde byly některé podmínky odstraněny.

**S pozdravem**

Alexander Kodýtek  
Specialista provozu a ochrany sítě  
mob +420 606 757 131  
[alexander.kodytek@cetin.cz](mailto:alexander.kodytek@cetin.cz)