



SVISLÝ ŘEZ 1-1




SVISLÝ ŘEZ 1-1



BETON	C30/37, XD2, XF4
OCEL	B 500A, B 500B
krytí výztuže	50 mm

- PŘED ZAŘÁZENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE OVĚŘENA POLOHA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, DLE POTŘEBY BUDOU PROVEDENY KOPANÉ SONDY. NALEZENÉ SÍTĚ BUDOU OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM.
- PŘESNÁ HLUBKA ŠACHET A NAPOJOVANÝCH POTRUBÍ, JEJICH PROFIL A ÚHEL BUDOU ZAMĚŘENY PŘI STAVBĚ, PŘED ZADÁNÍM VÝROBY PREFABRIKÁTŮ.
- ŠACHETNÍ DNO BUDE VYROBENO Z JEDNOLITÉHO BETONU S HOMOGENNÍ STRUKTUROU Z LEHCE ZHUTNITELNÉ BETONOVÉ SMĚSI, S UZAVŘENÝM HLADKÝM POVRCHEM.
- ČEDIČOVÁ VYSTYLKA BUDE PROVEDENA DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE ČEDIČOVÝCH PRVKŮ - ZE ŽLABŮ, RADÍÁLEK NEBO PUKANÝCH TRUB A LEPENA URČENO MALTOU.
- NAPOJENÍ PŘÍPOJEK A STOK DO ŠACHET BUDE VŽDY PROVEDENO OPTIMÁLNĚ K MÍSTNÍM PODMÍNKÁM S DŮRAZEM NA ZAJIŠTĚNÍ VODOTĚSNOSTI NAPOJENÍ.
- Š2, Š3 A 4 MAJÍ TOŽNÉ SCHÉMA VTOKU A VÝTOKU DN 1000 - 180°, Š2 NAVÍC POUŽE VTOK PVC DN 300

PŮDORYSNÝ ŘEZ 2-2



NÁZEV ŠACHTY	ID dle GIS	KÓTA	KÓTA	HLOUBKA [m]	NAVŘZENÝ PROFIL		PRŮMĚR DNA [mm]	POZNÁMKA
		POKLOPU [m n.m.]	DNA [m n.m.]		PŘÍTOK [mm]	ODTOK [mm]		
44162	44162	139,17	136,12	3,05	-	-	-	rušená
Š1	-	139,71	136,20	3,51	BE 1000	BE 1400	Žb atyp	posunutá
Š2	48924	140,58	136,46	4,12	BE 1000		1650	
Š3	48179	141,37	136,71	4,66	BE 1000		1650	
Š4	-	142,91	137,13	5,78	BE 1000		1650	nová
Š5	48180	144,21	137,56	6,65	2x BE V 500/750 BE 500	BE 1000	Žb spadisté	

 KO-KA s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ	kancelář: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 tel.: 224 355 440, 224 355 441 www.ko-ka.cz e-mail: ko-ka@ko-ka.cz
--	--

	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE AKCIOVÁ SPOLEČNOST	ÚTVAR PROJEKCE SLADOVNICKÁ 1082 463 11 LIBEREC - VRATISLAVICE
---	---	---

VÝPRAVČOVÁL: Mgr. Lenka FOFFOVÁ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Milan KLETEČKA	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Tomáš NEVOLE	MANAŽER ÚTVÁŘU: Ing. Václav FRIDRICH	TECHNICKÁ KONTROLA: Ing. Tomáš NEVOLE
INVESTOR: SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST, a.s.	KRAJ: ÚSTECKÝ			
PŘÍLOHA:				10 x A4
REVIZNÍ ŠACHTY Š1 - Š4				DATAUM: 07/2020
				STUPEŇ: DSP
				ČÍSLO ZÁKÁZKY: 10950/4
AKCE: DĚČÍN - UL. TOVÁRNÍ rekonstrukce kanalizace a vodovodu - DC 007 293	MĚŘÍTKO: 1 : 25	ČÍSLO VÝKRESU: D.6.1		ČÍSLO PARE: