



Podélné souřadnice VO - příčné umístění je dáno výpočtem			
1	749700,26	964156,58	
2	749732,29	964164,48	
3	749765,30	964163,77	
4	749795,26	964159,62	
5	749830,43	964156,17	
6	749863,66	964152,37	
7	749896,73	964150,21	
8	749931,31	964148,90	
9	749962,35	964145,18	
10	749994,83	964139,14	
11	750022,98	964124,97	
12	750046,71	964106,21	
13	750066,41	964083,15	

LEGENDA 8

parcely KN

GasNet

vedení NN - ČEZ

CETIN

SCVK

SCVK

kabelové vedení VO - CYKY 4x16 mm2

lampa VO - 6m

Osa kolejí

Ochranné pásmo dráh

stáv. lampa VO

3+PEN stp. 50 Hz - 3x400/230 V - TN - C

Délka zemní trasy CYKY 4x16:..... 455 m

Délka kabelu CYKY 4x16:..... 555 m

1. OCHRANA PŘED ND DLE PNÉ 33 0000-ČI.3.3.3. AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

2. NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3+PEN 50Hz, 400/230V

3. STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ ZARÍZENÍ JE KRESLENO INFORMATIVNĚ

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNO PROVÉST JEJICH VYTÝČENÍ JEJICH SPRÁVCI

Vypracoval: Dosedla	Kreml: Dosedla
Kontrola: Dosedla	
K. a. H. Oldřichov	
Město: Děčín	Kraj: Ústecký

INVESTOR: Město Děčín

Datum: 09/2020

Objekt: ÚP

Zakázka č.:

Podpis:

Úprava sítě VO - Děčín VIII- D. Oldřichov

ul. Na Hrázi

Situace rozvodu VO

Comwell s.r.o.

teplická 69/III, 405 02 Bačín IV

tel: 73660379

e-mail: info@comwell.cz